

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

B3130 LA GARDE

Tel:

E-mail:

RAPPORT TRAVAUX

N° DE RAPPORT 012935

N° DE RAPPORT INTERNE

N° INTERVENTION:

N° APPAREIL: 5561

SECTEUR: 0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonneloy	12 Bd Fernand Bonneloy MARSEILLE
Appareil:	PALAI OMNISPORTS - ASC 3	
Type de contrat:	MINIMAL	Type d'appareil: Ascenseur
N° contrat:	CT339/A-21	Localisation:

Date:	27/03/2024	Heure début:	14:55	Heure fin:	15:29
-------	------------	--------------	-------	------------	-------

Travaux:

micro contacts de frein HS, asc à l'arrêt

UNITÉ	MATÉRIELS EMPLOYÉS

SIGNATURE NOM: Absent	TECHNICIEN: 0018
---	-------------------------



RAPPORT DE MAINTENANCE

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel:

E-mail:

N° RAPPORT : 011851

N° DE RAPPORT INTERNE :

N° APPAREIL : SS62

SECTEUR 0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonneyoy		
Appareil:	PALAIS OMNISPORTS - ASC 4	12 Bd Fernand Bonneyoy	MARSEILLE
Type de contrat:	MINIMAL	Type d'appareil:	Ascenseur
N° de contrat:	C1339/A-21	Localisation:	
Date:	30/01/2024	H. début:	10:28
		H. fin:	10:57

Éléments contrôlés :	Révisé	OK	Révisé	OK
Contrôle des boutons et afficheur cabine (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle du choc, cellule, BP de réouverture/fermeture	X			
Contrôle BP et sonnerie alarme	X			
Contrôle de l'ameublement cabine (sol, main courante, plinthe, BAB...)	X			
Contrôle de l'éclairage cabine principal	X			
Contrôle verrouillage et contact fermeture	X			
Contrôle course, guidage, jeux porte cabine	X			
Contrôle dispositif limitant les possibilités de vandalisme des PP battantes				
Contrôle des verrouillage et contacts de fermeture des portes palières	X			
Contrôle de la précision d'arrêt et de nivelage	X			
Contrôle des boutons et afficheur paliers (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle câble, chaîne ou courroie, galets et lubrification portes palières	X			
Nettoyage de la fosse	X			
Contrôle du système de freinage (état, garniture, réglage)	X			
Contrôle de la cuve hydraulique (niveau, fuites)				
Contrôle du nb de démarrages avant blocage (ORONA)				

Observations:

Observations du téléphone:

Unité	Matériels employés

RAPPORT DE MAINTENANCE

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel:

E-mail:

N° RAPPORT : 011971

N° DE RAPPORT INTERNE :

N° APPAREIL : 5560

SECTEUR 0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonnefoy	12 Bd Fernand Bonnefoy MARSEILLE
Appareil:	PALAIS OMNISPORTS - ASC 2	Type d'appareil: Ascenseur
Type de contrat:	MINIMAL	Localisation:
N° de contrat:	C1339/A-21	
Date:	07/02/2024	H. début: 10:28 H. fin: 10:56

Éléments contrôlés :	Révisé	OK	Révisé	OK
Contrôle des boutons et afficheur cabine (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle du choc, cellule, BP de réouverture/fermeture	X			
Contrôle BP et sonnerie alarme	X			
Contrôle de l'ameublement cabine (sol/main courante, pinthe, BAB...)	X			
Contrôle de l'éclairage cabine principal	X			
Contrôle verrouillage et contact fermeture	X			
Contrôle course, guidage, jeux porte cabine	X			
Contrôle dispositif limitant les possibilités de vandalisme des PP battantes	X			
Contrôle des verrouillage et contacts de fermeture des portes paliers	X			
Contrôle de la précision d'arrêt et de nivelage	X			
Contrôle des boutons et afficheur paliers (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle câble, chaîne ou courroie, galets et lubrification portes paliers	X			
Nettoyage de la fosse	X			
Contrôle du système de freinage (état, garniture, réglage)	X			
Contrôle de la cuve hydraulique (niveau, fuites)				
Contrôle du nb de démarrages avant blocage (ORONA)				

Observations:

Observations du téléphone:

Unité	Matériels employés

RAPPORT DE MAINTENANCE

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel.:

E-mail:

N° RAPPORT : 011859

N° DE RAPPORT INTERNE :

N° APPAREIL : 5561

SECTEUR 0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonnefoy	
Appareil:	PALAIS OMNISPORTS - ASC 3	12 Bd Fernand Bonnefoy MARSEILLE
Type de contrat:	MINIMAL	Type d'appareil: Ascenseur
N° de contrat:	C1339/A-21	Localisation:
Date:	30/01/2024	H. début: 11:35 H. fin: 12:09

Eléments contrôlés :	Révisé	OK	Révisé	OK
Contrôle des boutons et afficheur cabine (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle du choc, cellule, BP de réouverture/fermeture	X			
Contrôle BP et sonnerie alarme	X			
Contrôle de l'ameublement cabine (sol, main courante, plinthe, BAB...)	X			
Contrôle de l'éclairage cabine principal	X			
Contrôle verrouillage et contact fermeture	X			
Contrôle course, guidage, jeux porte cabine	X			
Contrôle dispositif limitant les possibilités de vandalisme des PP battantes				
Contrôle des verrouillage et contacts de fermeture des portes palières	X			
Contrôle de la précision d'arrêt et de nivelage	X			
Contrôle des boutons et afficheur paliers (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle câble, chaîne ou courroie, galets et lubrification portes palières	X			
Nettoyage de la fosse	X			
Contrôle du système de freinage (état, garniture, réglage)	X			
Contrôle de la cuve hydraulique (niveau, fuites)				
Contrôle du nb de démarrages avant blocage (ORONA)				

Observations:

Observations du téléphone:

Unité	Matériels employés



Ascenseurs

RAPPORT DE MAINTENANCE

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel.:

E-mail: :

N° RAPPORT :

012745

N° DE RAPPORT INTERNE :

N° APPAREIL :

5560

SECTEUR

0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonnefoy		
Appareil:	PALAIS OMNISPORTS - ASC 2	12 Bd Fernand Bonnefoy	MARSEILLE
Type de contrat:	MINIMAL	Type d'appareil:	Ascenseur
N° de contrat:	C1339/A-21	Localisation:	
Date:	19/03/2024	H. début:	10:31
		H. fin:	11:12

Éléments contrôlés :	Révisé	OK	Révisé	OK
Contrôle des boutons et afficheur cabine (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle du choc, cellule, BP de réouverture/fermeture	X			
Contrôle BP et sonnerie alarme	X			
Contrôle de l'ameublement cabine (sol, main courante, plinthe, BAB...)	X			
Contrôle de l'éclairage cabine principal	X			
Contrôle verrouillage et contact fermeture	X			
Contrôle câble, chaînes ou courroies, galets et lubrification porte cabine	X			
Contrôle dispositif limitant les possibilités de vandalisme des PP battantes				
Contrôle des verrouillage et contacts de fermeture des portes palières	X			
Contrôle de la précision d'arrêt et de nivelage	X			
Contrôle des boutons et afficheur paliers (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle éclairage gaine	X			
Contrôle dispositif anti-dérive				
Contrôle de la cuve hydraulique (niveau, fuites)				

Observations:



RAPPORT DE MAINTENANCE

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel: 04 94 75 80 73

E-mail: semisonia@hotmail.com

N° RAPPORT : 012745

N° DE RAPPORT INTERNE :

N° APPAREIL : S559

SECTEUR 0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonnefoy	
Appareil:	PALAIS OMNISPORTS - ASC 1	12 Bd Fernand Bonnefoy MARSEILLE
Type de contrat:	MINIMAL	Type d'appareil: Ascenseur
N° de contrat:	C1339/A-21	Localisation:
Date:	19/03/2024	H. début: 9:50 H. fin: 10:31

Éléments contrôlés :	Révisé	OK	Révisé	OK
Contrôle des boutons et afficheur cabine (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle du choc, cellule, BP de réouverture/fermeture	X			
Contrôle BP et sonnerie alarme	X			
Contrôle de l'ameublement cabine (sol, main courante, plinthe, BAB...)	X			
Contrôle de l'éclairage cabine principal	X			
Contrôle verrouillage et contact fermeture	X			
Contrôle câble, chaînes ou courroies, galets et lubrification porte cabine	X			
Contrôle dispositif limitant les possibilités de vandalisme des PP battantes				
Contrôle des verrouillage et contacts de fermeture des portes palières	X			
Contrôle de la précision d'arrêt et de nivelage	X			
Contrôle des boutons et afficheur paliers (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle éclairage gaine	X			
Contrôle dispositif anti-dérive				
Contrôle de la cuve hydraulique (niveau, fuites)				

Observations:

RAPPORT DE MAINTENANCE

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel.:

E-mail:

N° RAPPORT : 012745

N° DE RAPPORT INTERNE :

N° APPAREIL : 5562

SECTEUR 0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonnefoy		
Appareil:	PALAIS OMNISPORTS - ASC 4	12 Bd Fernand Bonnefoy	MARSEILLE
Type de contrat:	MINIMAL	Type d'appareil:	Ascenseur
N° de contrat:	C1339/A-21	Localisation:	
Date:	19/03/2024	H. début:	9:09
		H. fin:	9:50

Éléments contrôlés :	Révisé	OK	
Contrôle des boutons et afficheur cabine (fonctionnement, lumineux)	X		
Contrôle du choc, cellule, BP de réouverture/fermeture	X		
Contrôle BP et sonnerie alarme	X		
Contrôle de l'ameublement cabine (sol, main courante, plinthe, BAB...)	X		
Contrôle de l'éclairage cabine principal	X		
Contrôle verrouillage et contact fermeture	X		
Contrôle câble, chaînes ou courroies, galets et lubrification porte cabine	X		
Contrôle dispositif limitant les possibilités de vandalisme des PP battantes			
Contrôle des verrouillage et contacts de fermeture des portes paliers	X		
Contrôle de la précision d'arrêt et de nivelage	X		
Contrôle des boutons et afficheur paliers (fonctionnement, lumineux)	X		
Contrôle éclairage gaine	X		
Contrôle dispositif anti-dérive			
Contrôle de la cuve hydraulique (niveau, fuites)			

Observations:



RAPPORT DE MAINTENANCE

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel.:

E-mail:

N° RAPPORT : 012745

N° DE RAPPORT INTERNE :

N° APPAREIL : 5561

SECTEUR 0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonnefoy	
Appareil:	PALAIS OMNISPORTS - ASC 3	12 Bd Fernand Bonnefoy MARSEILLE
Type de contrat:	MINIMAL	Type d'appareil: Ascenseur
N° de contrat:	C1339/A-21	Localisation:
Date:	19/03/2024	H. début: 11:12 H. fin: 11:53

Éléments contrôlés :	Révisé	OK	Révisé	OK
Contrôle des boutons et afficheur cabine (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle du choc, cellule, BP de réouverture/fermeture	X			
Contrôle BP et sonnerie alarme	X			
Contrôle de l'ameublement cabine (sol, main courante, plinthe, BAB...)	X			
Contrôle de l'éclairage cabine principal	X			
Contrôle verrouillage et contact fermeture	X			
Contrôle câble, chaînes ou courroies, galets et lubrification porte cabine	X			
Contrôle dispositif limitant les possibilités de vandalisme des PP battantes				
Contrôle des verrouillage et contacts de fermeture des portes palières	X			
Contrôle de la précision d'arrêt et de nivelage	X			
Contrôle des boutons et afficheur paliers (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle éclairage gaine	X			
Contrôle dispositif anti-dérive				
Contrôle de la cuve hydraulique (niveau, fuites)				

Observations:

RAPPORT TRAVAUX

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel:

E-mail:

N° DE RAPPORT 012935

N° DE RAPPORT INTERNE

N° INTERVENTION:

N° APPAREIL: 5561

SECTEUR: 0002

Adresse du client: 12 Bd Fernand Bonnefoy		Appareil: PALAIS OMNISPORTS - ASC 3		12 Bd Fernand Bonnefoy MARSEILLE	
Type de contrat: MINIMAL		Type d'appareil: Ascenseur		Localisation:	
N° contrat: C1339/A-21					
Date: 27/03/2024	Heure début: 14:55	Heure fin: 15:29			
Travaux: micro contacts de frein HS, asc à l'arrêt					
UNITÉ	MATÉRIELS EMPLOYÉS				
SIGNATURE NOM: Abgent			TECHNICIEN: 0018		





RAPPORT D'INTERVENTION

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel:

E-mail:

N° DE RAPPORT : 013063

N° INTERVENTION : 00008360

N° APPAREIL : S562

SECTEUR : 0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonnefoy		
Appareil:	PALAIS OMNISPORTS - ASC 4	12 Bd Fernand Bonnefoy MARSEILLE	
Type de contrat:	MINIMAL	Type d'appareil:	Ascenseur
N° contrat:	C1339/A-21	Localisation:	
Date:	05/04/2024	H. Début:	16:15
		H. fin:	17:16
Appel initial:	05/04/2024 12:52 3969991		
Motif de l'appel:	ASCBLOQ : Bloquée fermée - En panne, cabine vide		
Origine:			
Localisation:			
Equipement:			
Etat:			
Action:			
Clôture:			
Observations:	rail de Seuil porte palière RDC encombré de mégots de cigarettes, reprise des réglages porte palières RDC et 1er remise en service		
Unité	Matériels employés		

Signature:

Technicien:

RAPPORT DE MAINTENANCE

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel.:

E-mail:

N° RAPPORT : 014053

N° DE RAPPORT INTERNE :

N° APPAREIL : 5560

SECTEUR 0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonnefoy	
Appareil:	PALAIS OMNISPORTS - ASC 2	12 Bd Fernand Bonnefoy MARSEILLE
Type de contrat:	MINIMAL	Type d'appareil: Ascenseur
N° de contrat:	C1339/A-21	Localisation:
Date:	04/06/2024	H. début: 11:40 H. fin: 12:08

Éléments contrôlés :	Révisé	OK	Révisé	OK
Contrôle des boutons et afficheur cabine (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle du choc, cellule, BP de réouverture/fermeture	X			
Contrôle BP et sonnerie alarme	X			
Contrôle de l'ameublement cabine (sol/main courante,plinthe, BAB...)	X			
Contrôle de l'éclairage cabine principal	X			
Contrôle verrouillage et contact fermeture	X			
Contrôle des mécanisme de déverrouillage de secours porte cabine	X			
Contrôle dispositif limitant les possibilités de vandalisme des PP battantes				
Contrôle des verrouillage et contacts de fermeture des portes paliers	X			
Contrôle de la précision d'arrêt et de nivelage	X			
Contrôle des boutons et afficheur paliers (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle amortisseur cabine et contrepoids	X			
Contrôle réducteur (étanchéité, nettoyage, vérification et/ou mise à niveau huile)	X			
Contrôle de la centrale hydraulique (fuites, distributeur, limiteur de pression, ...)				
Contrôle de la pompe à main, soupape de descente à commande manuelle)				
Contrôle de la cuve hydraulique (niveau, fuites)				

Observations:

Observations du téléphone:

Unité	Matériels employés
-------	--------------------

RAPPORT DE MAINTENANCE

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel.:

E-mail:

N° RAPPORT : 014055

N° DE RAPPORT INTERNE :

N° APPAREIL : 5559

SECTEUR 0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonnefoy		
Appareil:	PALAIS OMNISPORTS - ASC 1	12 Bd Fernand Bonnefoy	MARSEILLE
Type de contrat:	MINIMAL	Type d'appareil:	Ascenseur
N° de contrat:	C1339/A-21	Localisation:	
Date:	04/06/2024	H. début:	12:11
		H. fin:	12:31

Éléments contrôlés :	Révisé	OK	Révisé	OK
Contrôle des boutons et afficheur cabine (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle du choc, cellule, BP de réouverture/fermeture	X			
Contrôle BP et sonnerie alarme	X			
Contrôle de l'ameublement cabine (sol, main courante, plinthe, BAB...)	X			
Contrôle de l'éclairage cabine principal	X			
Contrôle verrouillage et contact fermeture	X			
Contrôle des mécanisme de déverrouillage de secours porte cabine	X			
Contrôle dispositif limitant les possibilités de vandalisme des PP battantes				
Contrôle des verrouillage et contacts de fermeture des portes palières	X			
Contrôle de la précision d'arrêt et de nivelage	X			
Contrôle des boutons et afficheur paliers (fonctionnement, lumineux)	X			
Contrôle amortisseur cabine et contrepoids	X			
Contrôle réducteur (étanchéité, nettoyage, vérification et/ou mise à niveau huile)	X			
Contrôle de la centrale hydraulique (fuites, distributeur, limiteur de pression, ...)				
Contrôle de la pompe à main, soupape de descente à commande manuelle)				
Contrôle de la cuve hydraulique (niveau, fuites)				

Observations:

RAPPORT DE MAINTENANCE

357 Av Irène et Frédéric Joliot Curie

83130 LA GARDE

Tel.:

E-mail:

N° RAPPORT : 014057

N° DE RAPPORT INTERNE :

N° APPAREIL : 5562

SECTEUR 0002

Adresse du client:	12 Bd Fernand Bonnefoy		
Appareil:	PALAIS OMNISPORTS - ASC 4	12 Bd Fernand Bonnefoy	MARSEILLE
Type de contrat:	MINIMAL	Type d'appareil:	Ascenseur
N° de contrat:	C1339/A-21	Localisation:	
Date:	04/06/2024	H. début:	12:37
		H. fin:	12:58

Éléments contrôlés :	Révisé	OK	
Contrôle des boutons et afficheur cabine (fonctionnement, lumineux)	X		
Contrôle du choc, cellule, BP de réouverture/fermeture	X		
Contrôle BP et sonnerie alarme	X		
Contrôle de l'ameublement cabine (sol, main courante, plinthe, BAB...)	X		
Contrôle de l'éclairage cabine principal	X		
Contrôle verrouillage et contact fermeture	X		
Contrôle des mécanisme de déverrouillage de secours porte cabine	X		
Contrôle dispositif limitant les possibilités de vandalisme des PP battantes			
Contrôle des verrouillage et contacts de fermeture des portes palières	X		
Contrôle de la précision d'arrêt et de nivelage	X		
Contrôle des boutons et afficheur paliers (fonctionnement, lumineux)	X		
Contrôle amortisseur cabine et contrepoids	X		
Contrôle réducteur (étanchéité, nettoyage, vérification et/ou mise à niveau huile)	X		
Contrôle de la centrale hydraulique (fuites, distributeur, limiteur de pression, ...)			
Contrôle de la pompe à main, soupape de descente à commande manuelle)			
Contrôle de la cuve hydraulique (niveau, fuites)			

Observations:

Rapports OTIS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Nom de l'immeuble	Nom du contrat	Nom de l'appareil	Nom de l'appareil	Description de l'opération	Nom du technicien	Date/Heure d'arrivée	Date de fin d'intervention	Description de la procédure de maintenance	
2	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM92	ASC 4 S562	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Efficacité de verrouillage de porte palière	
3	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM92	ASC 4 S562	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Test de fonctionnement des boîtes à boutons, éclairage cabine et indicateurs, réouverture de porte	
4	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM92	ASC 4 S562	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Vérifications dans la machinerie, paliers, cabine suivant la réglementation SAE	
5	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM92	ASC 4 S562	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Efficacité de verrouillage de porte palière	
6	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM92	ASC 4 S562	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Test de fonctionnement des boîtes à boutons, éclairage cabine et indicateurs, réouverture de porte	
7	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM92	ASC 4 S562	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Vérifications dans la machinerie, paliers, cabine suivant la réglementation SAE	
8	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM93	ASC 1 PALAIS Oliv	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Efficacité de verrouillage de porte palière	
9	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM93	ASC 1 PALAIS Oliv	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Test de fonctionnement des boîtes à boutons, éclairage cabine et indicateurs, réouverture de porte	
10	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM93	ASC 1 PALAIS Oliv	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Vérifications dans la machinerie, paliers, cabine suivant la réglementation SAE	
11	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM93	ASC 1 PALAIS Oliv	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Efficacité de verrouillage de porte palière	
12	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM93	ASC 1 PALAIS Oliv	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Test de fonctionnement des boîtes à boutons, éclairage cabine et indicateurs, réouverture de porte	
13	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM93	ASC 1 PALAIS Oliv	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Vérifications dans la machinerie, paliers, cabine suivant la réglementation SAE	
14	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM94	ASC 2 S560	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Efficacité de verrouillage de porte palière	
15	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM94	ASC 2 S560	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Test de fonctionnement des boîtes à boutons, éclairage cabine et indicateurs, réouverture de porte	
16	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM94	ASC 2 S560	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Vérifications dans la machinerie, paliers, cabine suivant la réglementation SAE	
17	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM94	ASC 2 S560	Vérification Carte E		09/01/2025 09:41:00	09/01/2025 10:54:00	Vérification Carte Electronique (Non OTIS)	
18	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM94	ASC 2 S560	Vérification Relais		09/01/2025 09:51:00	09/01/2025 11:24:00	(bobine/contact/connexions)	
19	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM94	ASC 2 S560	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Efficacité de verrouillage de porte palière	
20	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM94	ASC 2 S560	Remplacement Relais		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	(bobine/contact/connexions)	
21	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM94	ASC 2 S560	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Test de fonctionnement des boîtes à boutons, éclairage cabine et indicateurs, réouverture de porte	
22	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM94	ASC 2 S560	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Vérifications dans la machinerie, paliers, cabine suivant la réglementation SAE	
23	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM95	ASC 3 S561	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Efficacité de verrouillage de porte palière	
24	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM95	ASC 3 S561	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Test de fonctionnement des boîtes à boutons, éclairage cabine et indicateurs, réouverture de porte	
25	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM95	ASC 3 S561	Visite régulière de		19/12/2024 13:49:00	19/12/2024 14:57:00	Vérifications dans la machinerie, paliers, cabine suivant la réglementation SAE	
26	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM95	ASC 3 S561	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Efficacité de verrouillage de porte palière	
27	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM95	ASC 3 S561	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Test de fonctionnement des boîtes à boutons, éclairage cabine et indicateurs, réouverture de porte	
28	BLDG-000663132	45OKRQDP	KPM95	ASC 3 S561	Visite régulière de		30/01/2025 11:42:00	30/01/2025 13:14:00	Vérifications dans la machinerie, paliers, cabine suivant la réglementation SAE	
29										