

Date : 14/8/24	Heure début :	Heure fin :
----------------	---------------	-------------

Préchauffage OK
Batteries 26,4V 895A et 965A ok
Cuve journalière 90% , Cuve principale 984L
Contrôle des niveaux d'huile et d'eau OK
Contrôle et essais à vide à la demande du client OK
Fonctionnement et paramètres moteur OK
Groupe électrogène sur auto ok

Prevoir Remplacement durite d'aspiration gasoil

F.05.01-00 03/02/22

Nº BT 601128

☐ Dépannage	☐ Entretien	☒ Surveillance	☐ Devis	☐ Astreinte
Installation : POMGE Groupe concerné : Perkins Puissance : 250kva			Nb heures de fonctionnement Arrivée : 57h Départ : 57h	

Date : 10/7/24	Heure début :	Heure fin :
----------------	---------------	-------------

[illegible]

Préchauffage OK
Batteries 26,4V 930A et 935A ok
Cuve journalière 90% , Cuve principale 984L
Contrôle des niveaux d'huile et d'eau OK
Contrôle et essais à vide à la demande du client OK
Fonctionnement et paramètres moteur OK
Groupe électrogène sur auto ok
Ras

Travaux réalisés / Observations					
Préchauffage OK Batteries 26,4V 930A et 935A ok Cuve journalière 90% , Cuve principale 984L Contrôle des niveaux d'huile et d'eau OK Contrôle et essais à vide à la demande du client OK Fonctionnement et paramètres moteur OK Groupe électrogène sur auto ok Ras					
	Matériels utilisés		Validation		
Qté	Désignation		Norm Date	Intervenant	
			10/4/24		
			Visa		
	Matériels à remplacer			Représentant du client	
Qté	Désignation		Norm Date		
			10/4/24		
			Visa		

Date : 12/6/24	Heure début :	Heure fin :
----------------	---------------	-------------

	Travaux réalisés / Observations
Surveillance groupe électrogène	
Résistance de Préchauffage ok	
Test Batterie 950A 26.3v ok les 2	
Cuve journalière 85%	
Fait se jour Surveillance groupe électrogène ok	
Contrôle des niveaux d'huile et d'eau ok	
Essais démarrage groupe électrogène en manuel a vide à la demande du client ok.	
Contrôle et Essais ok	
GE sur auto	

Rapport intervention Groupe Electrogène

N° BT 601042

☐ Dépannage	☐ Entretien	☒ Surveillance	☐ Devis	☐ Astreinte
Installation : Pompe			Nb heures de fonctionnement	
Groupe concerné : Perkins			Arrivée : 57h	
Puissance : 250kva			Départ : 57h	

Date : 10/4/24	Heure début :	Heure fin :
-----------------------	---------------	-------------

Heure	Compresseur air		Températures		Courroie radiateur	Pressions Huile	Tours minutes ou Fréquence	Volts	Ampères	kw	Batteries			Niveaux			Préchauffage	Mode groupe	
	Pression	Purge démarrage	Eau	Huile							Intensité	U A vide	U en charge	Huile	Eau	Cuve			
5min			68	60	OK	4,4b	1500	400			OK	26,4V	27V	OK	OK	85%	983L	OK	Manu
			</																

Travaux réalisés / Observations

Préchauffage OK
Batteries 26,4V ok
Cuve journalière 85% , Cuve principale 983L
Contrôle des niveaux d'huile et d'eau OK
Contrôle et essais à vide à la demande du client OK
Fonctionnement et paramètres moteur OK
Groupe électrogène sur auto ok
Ras

Matériels utilisés		Validation	
Qté	Désignation		Intervenant
		Nom	10/4/24
		Date	
		Visa	

Date : 10/1/24	Heure début :	Heure fin :
----------------	---------------	-------------

[illegible]

Travaux réalisés / Observations

[illegible]

Date : 13/3/24	Heure début :	Heure fin :
----------------	---------------	-------------

Travaux réalisés / Observations

Groupe électrogène sur auto ok
Ras

Représentant du client

Date : 15/5/24	Heure début :	Heure fin :
----------------	---------------	-------------

[illegible]

Travaux réalisés / Observations

Surveillance groupe électrogène

Résistance de Préchauffage ok
Test Batterie 1000A 27v ok les 2

Cuve journalière 85%

Fait sejour Surveillance groupe électrogène ok

Contrôle des niveaux d'huile et d'eau

Essais démarrage groupe électrogène à la demande du client ok
Contrôle et Essais ok

GE sur auto

[illegible]

Date : 12/6/24	Heure début :	Heure fin :
----------------	---------------	-------------

	Travaux réalisés / Observations
Surveillance groupe électrogène	
Résistance de Préchauffage ok	
Test Batterie 950A 26.3v ok les 2	
Cuve journalière 85%	
Fait se jour Surveillance groupe électrogène ok	
Contrôle des niveaux d'huile et d'eau ok	
Essai démarrage groupe électrogène en manuel a vide à la demande du client ok.	
Contrôle et Essai ok	
GE sur auto	

F.DS.01-00 03/02/22

Date : 15/5/24	Heure début :	Heure fin :
----------------	---------------	-------------

[illegible]

Travaux réalisés / Observations

Surveillance groupe électrogène

Résistance de Préchauffage ok
Test Batterie 1000A 27v ok les 2

Cuve journalière 85%

Fait sejour Surveillance groupe électrogène ok

Contrôle des niveaux d'huile et d'eau

Essai démarrage groupe électrogène a vide en manuel à la demande du client ok
Contrôle et Essai ok

GE sur auto

[illegible]

Date : 11/9/24	Heure début :	Heure fin :
----------------	---------------	-------------

Travaux réalisés / Observations

Travaux réalisés / Observations

Vérification huile et eau ok
Batterie démarrage ok 890A les 2 et batterie automate ok 370A les 2
Préchauffage ok
Cuve journalière 80% et principale 983 litres

Essais à vide ok (5 min)

Groupe électrogène sur auto

[illegible]

☐ Dépannage	☐ Entretien	☒ Surveillance	☐ Devis	☐ Astreinte
Installation : Pompe Groupe concerné : Perkins Puissance : 200kva			Nb heures de fonctionnement Arrivée : 57h Départ : 57h	

Date : 9/10/24	Heure début :	Heure fin :
----------------	---------------	-------------

[illegible]

Surveillance

Vérification huile et eau ok
Batterie démarrage ok 880A les 2 et batterie automatique ok 365A les 2
Préchauffage ok
Cuve journalière 95% et principale 972 litres
Essais à vide ok (5 min)
Groupe électrogène sur auto

[illegible]

N.º BT 601300

☐ Dépannage	☐ Entretien	☒ Surveillance	☐ Devis	☐ Astreinte
Installation : POMGE Groupe concerné : PERKINS Puissance : 250 KVA			Nb heures de fonctionnement Arrivée : 57H Départ : 57H	

[illegible]

Travaux réalisés / Observations

[illegible]

Nº BT 601334

Nb heures de fonctionnement : 58h
Arrivée : 58h
Départ : 58h

[illegible]

Travaux réalisés / Observations

Groupe électrogène sur auto

[illegible]