


FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

Date de création : 22/09/2023	Réf. du présent DTA : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Historique des dates de mise à jour :	

1 – IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE CONSULTATION DU DTA
1a - Propriétaire

Nom : **VILLE DE MARSEILLE**
Adresse : **Hôtel de Ville Quai du Port**
13233 MARSEILLE CEDEX

1b - Etablissement

Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué (préciser son nom exact et sa localisation le cas échéant) :
Nature du bâtiment : **Pavillon Bargemon/Puget** Adresse : **Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port**
Nombre de Pièces : **13002 MARSEILLE - 2EME**
Etage :
Numéro de Lot :
Référence Cadastre : **Non communiquée** Bâtiment :
Date du permis de construire : Escalier :
Porte :
Avant le 1er janvier 1949

1c - Détenteur du dossier technique amiante :

Nom : **VILLE DE MARSEILLE** Adresse : **Hôtel de Ville Quai du Port**
Fonction : **13233 MARSEILLE CEDEX**
Service : Téléphone :

1e - Conclusion

DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT PRE-RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

1d - Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :
Horaires :
Contact, si différent du détenteur du dossier :

SOMMAIRE

1 – IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE CONSULTATION DU DTA.....	1
1a - Propriétaire.....	1
1b - Etablissement.....	1
1c - Détenteur du dossier technique amiante :	1
1d - Modalités de consultation de ce dossier :	1
1e - Conclusion.....	1
2 – RAPPORTS DE REPERAGE	3
3 – LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE BATI AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE.....	4
4 – IDENTIFICATION DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	7
4a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	7
4b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	8
5 – LES EVALUATIONS PERIODIQUES.....	8
5a- Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*.....	8
5b- Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante	8
6 – TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT – MESURES CONSERVATOIRES.....	8
6a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	8
6b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	8
7 – LES RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	8
8 – PLANS ET/OU PHOTOS ET/OU CROQUIS	11

2 – RAPPORTS DE REPERAGE

Numéro de référence du rapport de repérage	Date du rapport	Nom de la société	Opérateur de repérage	Objet du repérage
137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	22/09/2023	Wegroup	GREWIS Kevin	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»
136999 VILLE DE MARSEILLE-AV TRAVAUX PAVILLON BARGEMON/PUGET A	04/07/2023	WEGROUP	Kévin GREWIS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

3 – LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE BATI AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE

Date de repérage : 22/09/2023	N° de référence : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»	
Repérage des matériaux de la liste A : Oui (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Oui (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) :	

Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) :

(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.

N°	Local / partie d'immeuble	Etage
1	Dégagement n°1	4ème
2	Pièce n°1	4ème
3	Pièce n°2	4ème
4	Pièce n°3	4ème
5	Pièce n°4	4ème
6	Pièce n°5	4ème
7	Pièce n°6	4ème
8	Pièce n°7	4ème
9	Pièce n°8	4ème
10	Pièce n°9	4ème
11	Escalier n°1	+3 au +4
12	Pièce n°10	+3 au +4
13	Combles n°1	+3 au +4
14	Pièce n°11	+3 au +4
15	Pièce n°12	+3 au +4
16	Dégagement n°2	3ème
17	Pièce n°13	3ème
18	Pièce n°14	3ème
19	Pièce n°15	3ème
20	Pièce n°16	3ème
21	Pièce n°17	3ème
22	Pièce n°18	3ème
23	Pièce n°19	3ème
24	Local technique	3ème
25	Pièce n°20	3ème
26	Pièce n°21	3ème
27	Pièce n°22	3ème
28	Pièce n°23	3ème
29	Pièce n°24	3ème
30	Pièce n°25	3ème
31	Pièce n°26	3ème
32	Pièce n°27	3ème
33	Pièce n°28	3ème
35	Dégagement n°3	3ème
36	Pièce n°30	3ème
37	Pièce n°31	3ème
38	Pièce n°32	3ème
39	Pièce n°33	3ème
40	Pièce n°34	3ème
41	Pièce n°35	3ème
42	Pièce n°36	3ème
43	Palier n°1	3ème
44	Pièce n°37	3ème
45	Pièce n°38	3ème
46	Pièce n°39	3ème
47	Pièce n°40	3ème
48	Pièce n°41	3ème
49	Pièce n°42	3ème
50	Pièce n°43	3ème
51	Escalier n°2	+2 au +3
52	Dégagement n°4	2ème

N°	Local / partie d'immeuble	Etage
53	Pièce n°44	2ème
54	Pièce n°45	2ème
55	Pièce n°46	2ème
56	Pièce n°47	2ème
57	Pièce n°48	2ème
58	Palier n°2	2ème
59	Dégagement n°5	2ème
60	Pièce n°49	2ème
61	Pièce n°50	2ème
62	Pièce n°51	2ème
63	Pièce n°52	2ème
64	Pièce n°53	2ème
65	Dégagement n°6	2ème
66	Pièce n°54	2ème
67	Pièce n°55	2ème
68	Pièce n°56	2ème
69	Pièce n°57	2ème
70	Pièce n°58	2ème
71	Pièce n°59	2ème
72	Pièce n°60	2ème
73	Pièce n°61	2ème
74	Pièce n°62	2ème
75	Pièce n°63	2ème
76	Pièce n°64	2ème
77	Escalier n°3	+1 au +2
78	Dégagement n°7	1er
79	Pièce n°65	1er
80	Pièce n°66	1er
81	Pièce n°67	1er
82	Pièce n°68	1er
83	Pièce n°69	1er
84	Pièce n°70	1er
85	Pièce n°71	1er
86	Pièce n°72	1er
87	Pièce n°73	1er
88	Dégagement n°8	1er
89	Pièce n°74	1er
90	Pièce n°75	1er
91	Pièce n°76	1er
92	Pièce n°77	1er
93	Pièce n°78	1er
94	Pièce n°79	1er
95	Pièce n°80	1er
96	Pièce n°81	1er
97	Pièce n°82	1er
98	Dégagement n°9	1er
99	Pièce n°83	1er
100	Pièce n°84	1er
101	Pièce n°85	1er
102	Pièce n°86	1er
103	Pièce n°87	1er
104	Pièce n°88	1er
105	Pièce n°89	1er
106	Pièce n°90	1er
107	Dégagement n°10	1er
108	Pièce n°91	1er
109	Pièce n°92	1er
110	Pièce n°93	1er
111	Pièce n°94	1er
112	Grande salle	1er
113	Pièce n°95	2ème
114	Pièce n°96	2ème
115	Pièce n°97	2ème
116	Pièce n°98	2ème
117	Pièce n°99	3ème
118	Pièce n°100	3ème
119	Escalier annexe	+1 au +2
120	Pièce n°101	Entresol

N°	Local / partie d'immeuble	Etage
121	Pièce n°102	Entresol
122	Dégagement n°11	Entresol
124	Pièce n°104	Entresol
125	Pièce n°105	Entresol
126	Pièce n°106	Entresol
127	Pièce n°107	Entresol
128	Pièce n°108	Entresol
129	Pièce n°109	Entresol
130	Pièce n°110	Entresol
131	Pièce n°111	Entresol
132	Dégagement n°12	Entresol
133	Pièce n°112	Entresol
134	Pièce n°113	Entresol
135	Pièce n°114	Entresol
136	Pièce n°115	Entresol
137	Pièce n°116	Entresol
138	Pièce n°117	Entresol
139	Pièce n°118	Entresol
140	Pièce n°119	Entresol
141	Pièce n°120	Entresol
142	Pièce n°121	RDC
143	Pièce n°122	RDC
144	Pièce n°123	RDC
145	Pièce n°124	RDC
146	Pièce n°125	RDC
147	Pièce n°126	RDC
148	Dégagement n°13	RDC
149	Pièce n°127	RDC
150	Pièce n°128	RDC
152	Dégagement n°14	RDC
153	Hall d'entrée	RDC
154	Pièce n°130	RDC
155	Pièce n°131	RDC
156	Pièce n°132	RDC
157	Pièce n°133	RDC
158	Pièce n°134	RDC
159	Pièce n°135	RDC
160	Dégagement n°15	RDC
161	Local n°1	RDC
162	Pièce n°136	Entresol
163	Combles n°2	4ème
165	Couloir n°1	Entresol
166	Cuisine	Entresol
167	Local n°2	Entresol
168	Pièce n°137	Entresol
169	Dressing	Entresol
170	W.C. n°1	Entresol
171	Dégagement n°16	1er
172	Pièce n°138	1er
173	Pièce n°139	1er
174	Salle d'eau	1er
175	Pièce n°140	1er
176	W.C. n°2	1er
177	Dégagement n°17	1er
178	Pièce n°141	1er
179	Dégagement n°18	1er
180	Pièce n°142	1er
181	Pièce n°143	1er
182	Pièce n°144	1er
183	Pièce n°145	RDC
184	Couloir n°2	RDC
185	Pièce n°146	RDC
186	Pièce n°147	RDC
187	Local n°3	RDC
188	Passerelle n°1	1er
189	Pièce n°148	1er
190	Pièce n°149	1er
191	Pièce n°150	1er

N°	Local / partie d'immeuble	Etage
192	Pièce n°151	1er
193	Pièce n°152	1er
194	Pièce n°153	1er
195	Passerelle n°2	2ème
196	Pièce n°154	2ème
197	Pièce n°155	2ème
198	Pièce n°156	2ème
199	Pièce n°157	2ème
200	Pièce n°158	2ème
201	Pièce n°159	2ème
202	Pièce n°160	2ème
203	Pièce n°161	2ème
204	Pièce n°162	2ème
205	Dégagement n°19	2ème
206	Dégagement n°20	2ème
207	Salle de mariages	RDC
209	Combles Puget	Combles
210	Dégagement n°21	Combles
212	W.C. n°3	Combles
214	Archives	Combles

Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) :

(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clés absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Justification
34	Pièce n°29	3ème	Porte fermée et absence de clé
123	Pièce n°103	Entresol	Porte fermée et absence de clé
151	Pièce n°129	RDC	Porte fermée et absence de clé
164	Toiture	Toiture	Absence d'accès sécurisé
208	Aile gauche	2ème	Aile désamiantée non accessible.
211	Pièce n°163	Combles	Porte fermée et absence des clés correspondantes
213	Pièce n°164	Combles	Porte fermée et absence des clés correspondantes

Date de repérage : 04/07/2023	N° de référence : 136999 VILLE DE MARSEILLE-AV TRAVAUX PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : Constat Amiante Avant travaux	

Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Tous

(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.

Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun

(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clés absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

4 – IDENTIFICATION DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

4a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Néant

(1) Matériaux liste A : l'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.

4b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de repérage : 22/09/2023	N° de référence : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»	

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau ou Produit	Etat de conservation (2)	Mesures préconisées par l'opérateur
13	Combles n°1	+3 au +4	Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Amiante ciment	EP	Evaluation périodique
16	Dégagement n°2	3ème	Plancher couche inférieure	Sol	Dalles de sol	EP	Evaluation périodique
			Plancher couche supérieure	Sol	Dalles de sol	EP	Evaluation périodique
17	Pièce n°13	3ème	Plancher couche inférieure	Sol placard	Dalles de sol	EP	Evaluation périodique
			Plancher couche supérieure	Sol placard	Dalles de sol	EP	Evaluation périodique
35	Dégagement n°3	3ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	EP	Evaluation périodique
36	Pièce n°30	3ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	EP	Evaluation périodique
52	Dégagement n°4	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	EP	Evaluation périodique
106	Pièce n°90	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	EP	Evaluation périodique
107	Dégagement n°10	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	EP	Evaluation périodique
108	Pièce n°91	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	EP	Evaluation périodique
110	Pièce n°93	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	EP	Evaluation périodique

(2) Matériaux liste B : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.

5 – LES EVALUATIONS PERIODIQUES

5a- Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*

Néant

* L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les 3 ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.

5b- Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Néant

6 – TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT – MESURES CONSERVATOIRES

6a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Néant

6b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Néant

7 – LES RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.


e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie..

8 – PLANS ET/OU PHOTOS ET/OU CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget
N° planche :	1/17	Version :	0		Type :
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau RDC - parois verticales et horizontales



Légende :
N Non amianté, après analyse.
R Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Élément
		P058	Calorifuge
		P059	Calorifuge
		P063	Calorifuge
		P064	Enduit projeté Mur
		P065	Enduit projeté Plafond
		P043	Enduit projeté Mur
		P044	Enduit projeté Mur
		P045	Enduit projeté Mur
		P046	Enduit projeté Cloisons
		P047	Enduit projeté Cloisons
		P048	Enduit projeté Cloisons
		P049	Enduit projeté Cloisons
		P050	Enduit projeté Plafond
		P051	Enduit projeté Plafond
		P052	Enduit projeté Plafond
		P053	Enduit projeté Plafond
		P054	Plaques de faux-plafond
		P055	Plaques de faux-plafond
		P056	Plaques de faux-plafond

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			Adresse de l'immeuble :	
N° planche :	2/17	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau RDC - Sols

Niveau RDC


Légende :

N Non amianté, après analyse.

A Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Elément
N		Document consulté	Dalles de sol

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET				
N° planche :	3/17	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau Entresol - Parois verticales et horizontales



Légende

N Non amianté, après analyse.

A Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Élément
		P043	Enduit projeté Mur
		P044	Enduit projeté Mur
		P045	Enduit projeté Mur
		P046	Enduit projeté Mur
		P047	Enduit projeté Cloisons
		P048	Enduit projeté Cloisons
		P049	Enduit projeté Cloisons
		P050	Enduit projeté Cloisons
		P051	Enduit projeté Plafond
		P052	Enduit projeté Plafond
		P053	Enduit projeté Plafond
		P054	Enduit projeté Plafond
		P055	Plaques de faux-plafond
		P056	Plaques de faux-plafond
		P057	Plaques de faux-plafond
		P060	Calonfuge
		P061	Calonfuge
		P062	Plaques de faux-plafond

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° planche :	4/17	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau Entresol - Sols

Niveau Entresol


Légende :

N Non amiante, après analyse.

A Amiante, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Élément
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET				
N° planche :	5/17	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau 1er etage -Parois verticales et horizontales



Légende :
N Non amianté, après analyse.
A Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Elément
		P037	Plaques de faux-plafond
		P038	Plaques de faux-plafond
		P039	Plaques de faux-plafond
		P040	Plaques de faux-plafond
		P041	Plaques de faux-plafond
		P042	Plaques de faux-plafond
		P043	Enduit projeté Mur
		P044	Enduit projeté Mur
		P045	Enduit projeté Cloisons
		P046	Enduit projeté Cloisons
		P047	Enduit projeté Cloisons
		P048	Enduit projeté Cloisons
		P049	Enduit projeté Plafond
		P050	Enduit projeté Plafond
		P051	Enduit projeté Plafond
		P052	Enduit projeté Plafond
		P053	Enduit projeté Plafond
		P054	Enduit projeté Plafond

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° planche :	6/17	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau 1er etage - Sols


Niveau 1er étage

Légende

N Non amianté, après analyse.
A Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Élément
A	[Green box]	Document consulté	Dalles de sol
	[Purple box]	Document consulté	Dalles de sol
	[Blue box]	Document consulté	Dalles de sol
	[Red box]	Document consulté	Dalles de sol
	[Hatched box]	Document consulté	Dalles de sol
	[Hatched box]	Document consulté	Dalles de sol
	[Hatched box]	Document consulté	Dalles de sol
	[Hatched box]	Document consulté	Dalles de sol

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET				
N° planche :	7/17	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau 2eme étage - Parois verticales et horizontales



Légende
 N Non amianté, après analyse.
 A Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Elément
		P022	Enduit projeté Mur
		P023	Enduit projeté Mur
		P024	Enduit projeté Mur
		P025	Enduit projeté Cloisons
		P026	Enduit projeté Cloisons
		P027	Enduit projeté Cloisons
		P028	Enduit projeté Cloisons
		P029	Enduit projeté Cloisons
		P030	Enduit projeté Plafond
		P031	Enduit projeté Plafond
		P032	Enduit projeté Plafond
		P033	Plaques de faux-plafond
		P034	Plaques de faux-plafond
		P035	Plaques de faux-plafond
		P036	Plaques de faux-plafond

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME		
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET						
N° planche :	8/17	Version :	0			Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics					Bâtiment – Niveau :	Niveau 2eme étage - Sols

Niveau 2e étage

Légende :

N Non amianté, après analyse.
A Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Elément
a		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol grise
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET				
N° planche :	9/17	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau 3eme étage - Parois verticales et horizontales



Résultat	Légende	Critère décision	Élément
		P012 P013	Enduit projeté Mur
		P014 P015	Enduit projeté Plafond
		P016 P017	Enduit projeté Plafond
		P018	Plaques de faux-plafond
		P019	Plaques de faux-plafond
		P020	Plaques de faux-plafond
		P021	Plaques de faux-plafond
		P026 P027	Enduit projeté Cloisons

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			
N° planche :	10/17	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
Bâtiment – Niveau :				Niveau 3eme étage - Sols


Niveau 3e étage

Légende :

N Non amianté, après analyse.
a Amianté, après analyse ou jugement personnel.


Résultat	Légende	Critère décision	Elément
N		Document consulté	Dalles de sol
a		Document consulté	Dalles de sol noire
a		Document consulté	Dalles de sol beige
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
a		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET				
N° planche :	11/17	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau 4e étage - Parois verticales et horizontales



Résultat	Légende	Critère décision	Élément
N	[bleu]	P001	Enduit projeté Mur
N	[bleu]	P002	Enduit projeté Cloisons
N	[bleu]	P003	Enduit projeté Cloisons
N	[bleu]	P004	Enduit projeté Cloisons
N	[bleu]	P005	Enduit projeté Cloisons
N	[bleu]	P011	Plaques de faux-plafond
N	[bleu]	P006	Plaques de faux-plafond
N	[bleu]	P007	Plaques de faux-plafond
N	[bleu]	P008	Plaques de faux-plafond
a	[rouge]	Jugement personnel	Conduit de fluide
a	[rouge]	Jugement personnel	Amiante ciment

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Pavillon Bargemon/Puget Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			
N° planche :	12/17	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Niveau 4e étage - Sols



Résultat	Légende	Critère décision	Élément
ZZ		Document consulté	Dalles de sol
ZZ		Document consulté	Dalles de sol
ZZ		Document consulté	Dalles de sol grise
ZZ		Document consulté	Dalles de sol

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° planche :	13/17	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis puget entresol/ 1er étage

Résultat	Légende	Critère décision	Elément
		P066	Dalles de sol
		P067	Dalles de sol
		P068	Enveloppe de calorifuge
		P069	Calorifuge
		P070	Enveloppe de calorifuge
		P071	Calorifuge
		P072	Enduit projeté Mur

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET				
N° planche :	14/17	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis Puget RDC





PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° planche :	15/17	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis Puget 1er étage




Résultat	Légende	Critère décision	Élément
N		P073	Dalles de sol

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET				
N° planche :	16/17	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis Puget 2e étage



Résultat	Légende	Critère décision	Élément
		P074	Dalles de sol
		P075	Dalles de sol
		P076	Dalles de sol
		P077	Dalles de sol
		P078	Dalles de sol
		P079	Linoléum
		P080	Dalles de sol
		P081	Dalles de sol
		P082	Dalles de sol
		P083	Enveloppe de calorifuge
		P084	Calorifuge
		P085	Plaque de faux-plafond
		P086	Plaque de faux-plafond
		P087	Plaque de faux-plafond

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET				
N° planche :	17/17	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis combles Puget



Résultat	Légende	Catégorie décision	Élément
		P088	Enduit projeté Mur
		P089	Enveloppe de calorifuge
		P090	Calorifuge
		P091	Dalles de sol
		P092	Enduit projeté Mur
		P093	Plaques de faux-plafond
		P094	Plaques de faux-plafond